



TEST CERTIFICATE

CERTIFICATO DI PROVA

REGISTRATION No. **1207**
NUMERO DI REGISTRAZIONE:

PRODUCT: **Caldiae murali / Wall mounted boilers**
PRODOTTO:

MODEL(S): **NIKE STAR 24 4 E**
MODELLO(I):

TRADE MARK: **IMMERGAS**
MARCA COMMERCIALE:

APPLICANT: **IMMERGAS Europe s.r.o.**
RICHIEDENTE: **Priemyselnà Ulica 4789 SK-059 51 Poprad Matejovce**

MANUFACTURER: **IMMERGAS Europe s.r.o.**
COSTRUTTORE: **Priemyselnà Ulica 4789 SK-059 51 Poprad Matejovce**

TEST RESULTS / RISULTATO DELLE PROVE

A sample of above product was found to be in compliance with the Technical specification(s) / standard(s) listed below. / *Un campione del prodotto specificato è stato provato ed è risultato conforme alle norme / specifiche tecniche qui sotto indicate.*

TEST DETAILS / DETTAGLI DELLE PROVE

TEST REPORT:	DATE:	TECHNICAL SPECIFICATIONS / STANDARDS:
RAPPORTO DI PROVA:	DATA:	SPECIFICHE TECNICHE / NORME DI RIFERIMENTO:
AG17-0013607-01	2017 05 24	EN 15502-1:2012+A1:2015; EN 15502-2-2:2014

THIS DOCUMENT IS COMPOSED OF 2 PAGES INCLUDING 1 ANNEX
QUESTO DOCUMENTO È COMPOSTO DA 2 PAGINE COMPREDENTI 1 ALLEGATO

PRIMA EMISSIONE: 2017 | 06 | 30
FIRST ISSUE

EMISSIONE CORRENTE: 2017 | 06 | 30
CURRENT ISSUE

cosign

STEFANO FERRARI
BUSINESS UNIT "PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT"
"CERTIFICATION" SECTOR (DIRECTIVES)

This Test Certificate is the result of testing a sample of the product submitted, in accordance with the provisions of the specified Technical Specifications / Standards. It is issued according to product certification system 1a of ISO/IEC 17067; therefore, it does not imply any judgment on the production and it does not permit the use of a mark of conformity. Only full reproductions of this Certificate are allowed without written permission of IMQ. / *Questo Certificato di Prova è il risultato delle prove effettuate sul campione di prodotto presentato, seguendo le prescrizioni delle corrispondenti norme/ specifiche tecniche citate. Esso è emesso in conformità al sistema di certificazione di prodotto 1a della norma ISO/IEC 17067; pertanto, esso non implica un giudizio sulla produzione e non permette l'uso di un marchio di conformità. Solo la completa riproduzione di questo Certificato è permessa senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.*

1.0 TECHNICAL DATA – GENERAL / DATI TECNICI – GENERALITÀ

Tipo di installazione / Type of installation:

B11BS

Temperatura max acqua / Max water temperature:

90° C

Pressione max acqua in riscaldamento / Max water pressure for heating:

3 bar

Tensione nominale / Rated voltage:

230 V

Grado protez. contro umidità e penetr. Acqua / Degree of protection against moisture:

IP X4D

Tipo di funzionamento / Type of working:

Not Range Rated

Portata termica nominale / Nominal heat input:

25,9 kW

Potenza termica nominale / Nominal heat output:

23.6 kW

Portata termica ridotta / Minimum heat input:

10,8 kW

Potenza termica ridotta / Minimum heat output:

9.5 kW

Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production:

Istantanea / Istantaneous

Tipo di caldaia / Type of boiler:

Standard

Gas e pressioni/Gas and supply pressures:

G20 20 mbar – G31 37 mbar – G30 30 mbar

2.0 ADDITIONAL INFORMATION / INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI